Anpassung der Lastprofilen nach deutschen Normen für die Auslegung Mini-BHKW in Kasachstan

Dr.-Ing. Nassipkul Dyussebekova

15. Symposium Energieinnovation,
14. - 16. Februar 2018, TU Graz, Österreich

Deutschland und Kasachstan

	Deutschland	Kasachstan
Fläche	357.104 km ²	2.724.900 km ²
Einwohnerzahl	ca. 82 Millionen	ca. 18 Millionen
Bevölkerungsdichte	230 Einwohner pro km ²	6,6 Einwohner pro km ²

Quelle:
www.welt-
blick.de

Öffnung des Industrie-wissenschaftlichen Zentrums (PSC1)

Das Projekt wird von der Weltbank mit dem Name "Ressourcenschonung, erneuerbare Energien und Gasnutzung" geförderten. Weitere Projektanforderungen sind unten <http://www.fpip.kz/index.php/en/grantovye-programmy-3/konsortsiumpy-en> dargestellt.

Elektrische Netze von Deutschland und Kasachstan

Gliederung

1. Ziel und Motivation
2. Lastprofile der Netze und Mehrfamilienhäuser
3. Integration der Mini-Blockheizkraftwerke
4. Lastflussberechnungen
5. Zusammenfassung

Gliederung

1. Ziel und Motivation

2. Lastprofile der Netze und Mehrfamilienhäuser
3. Integration der Mini-Blockheizkraftwerke
4. Lastflussberechnungen
5. Zusammenfassung

Ziel

**Ist die Integration von Mini-BHKW
in die Niederspannungsnetze
von Deutschland und Kasachstan sinnvoll?**

Untersuchung des Zustandes
der Netze ohne Mini-BHKW

Energieerzeugung durch Mini-
BHKW

Untersuchung der Einflüsse
der Mini-BHKW auf die Netze

Motivation

Zunahme dezentraler Erzeuger im Niederspannungsnetz

Erhöhung des Energiebedarfs um 10 bis 12 % pro Jahr in Kasachstan ist zu erwarten (KEGOC)

Minimierung der Netzverluste, da Verluste meist im ländlichen Netz bis zu 15 % auftreten (Stadtwerke Karagandy)

Untersuchungskomponente

Aufbau der Untersuchung zur Integration der Mini-BHKW in die Netze durch Lastflussberechnungen

Netz

Verbraucher

Dezentraler Erzeuger

Netzdaten

Lastprofile

Verbraucher-
daten

Thermische
Lastprofile

Rahmenbe-
dingungen

Erzeugungs-
plan

Gliederung

1. Ziel und Motivation
- 2. Lastprofile der Netze und Mehrfamilienhäuser**
3. Integration der Mini-Blockheizkraftwerke
4. Lastflussberechnungen
5. Zusammenfassung

Das untersuchte städtische Niederspannungsnetz von Deutschland

**Die Summe der Leitungslängen
im Kabelnetz beträgt 1,9 km**

Das untersuchte ländliche Niederspannungsnetz von Kasachstan

Die Summe der Leitungslängen im Freileitungsnetz beträgt 3,9 km

Vergleich der gemessenen elektrischen und standardisierten Lastprofile

Thermische Lastprofile für ein MFH nach VDI 4655

Vergleich der Temperatur

Gliederung

1. Ziel und Motivation
2. Lastprofile der Netze und Mehrfamilienhäuser
- 3. Integration der Mini-Blockheizkraftwerke**
4. Lastflussberechnungen
5. Zusammenfassung

Integration der Mini-Blockheizkraftwerke

Thermische Lastprofile eines MFH und Erzeugungsplan eines Mini-BHKW

Zustand des Pufferspeichers

Untersuchungskomponente

Aufbau der Untersuchung zur Integration der Mini-BHKW in die Netze durch Lastflussberechnungen

Netz

Mehrfamilienhaus

Mini-Blockheizkraftwerk

Netzdaten

Lastprofile

MFH Daten

Thermische Lastprofile

Rahmenbedingungen

Erzeugungsplan

Gliederung

1. Ziel und Motivation
2. Lastprofile der Netze und Mehrfamilienhäuser
3. Integration der Mini-Blockheizkraftwerke
- 4. Lastflussberechnungen**
5. Zusammenfassung

Lastverteilung im Niederspannungsnetz

Der Verlauf der Spitzenlastanteile des Netzes ist abhängig von der Anzahl der Wohneinheiten und deren Spitzenlasten:

$$P_{SNetz}(n) = g(n) * P_S * n$$

$g(n)$ – Gleichzeitigkeitsfaktor

P_S – Spitzenleistung der Wohneinheit, kW

n – Anzahl der Wohneinheiten in der Siedlung

Quelle: Kaufmann

Lastflussberechnungsprinzip

Gliederung

1. Ziel und Motivation
2. Lastprofile der Netze und Mehrfamilienhäuser
3. Integration der Mini-Blockheizkraftwerke
4. Lastflussberechnungen
- 5. Zusammenfassung**

Zusammenfassung

Deutschland	Kasachstan
<p>Ist die Integration der Mini-BHKW in die Niederspannungsnetze von Deutschland und Kasachstan sinnvoll?</p>	
<p style="text-align: center;">Ja</p> <p>Die Übergabeleistung im Netz wird verringert. Bei Netzverlusten und Spannungshaltung erfolgt keine große Veränderung.</p>	<p style="text-align: center;">Ja</p> <p>Die Übergabeleistung und Netzverluste werden verringert.</p> <p style="text-align: center;">Aber</p> <p>In diesem Fall müssen zusätzliche Veränderungen der Netzstruktur durchgeführt werden. Jedes Netz soll individuell betrachtet werden.</p>

Назарларыңызға Рахмет!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr.-Ing. Nassipkul Dyussebekova (PhD)

SATBAYEV UNIVERSITY

Associate Professor

Head of the department "Power Engineering"

Tel.: +7(727) 257-71-22

Mob.: +77773055526

Email: nassipkuldyussebekova@gmail.com

<http://www.kaznitu.kz>